



# 2025년도 소방시설 작동점검 [보노마루]

(주)국제이엔지

## 소방시설등의 현황

※ [ ]에는 해당 시설에 √ 표를 하고, 점검결과란은 양호○, 불량×, 해당없는 항목은 /표시를 합니다.

### 1. 소방시설등 점검결과

| 구분       | 해 당 설 비                 |                           | 점검결과 | 구분             | 해 당 설 비        |                                      | 점검결과 |
|----------|-------------------------|---------------------------|------|----------------|----------------|--------------------------------------|------|
| 소화<br>설비 | 소화기구 및<br>자동소화장치        | [√] 소화기구<br>(소화기, 자확, 간이) | 양호   | 피난<br>구조<br>설비 | 피난<br>기구       | [ ] 피난기구                             |      |
|          |                         | [ ] 주거용<br>주방자동소화장치       |      |                |                | [ ] 공기안전매트·피난사다리<br>(간이)완강기·미끄럼대·구조대 |      |
|          |                         | [ ] 상업용<br>주방자동소화장치       |      |                |                | [ ] 다수인피난장비                          |      |
|          |                         | [ ] 캐비닛<br>자동소화장치         |      |                |                | [ ] 승강식피난기<br>하향식피난구용내림식사다리          |      |
|          |                         | [√] 가스분말고체<br>자동소화장치      | 양호   |                |                | [ ] 인명구조기구                           |      |
|          | [ ] 옥내소화전설비             |                           |      | 소화<br>용수<br>설비 | [√] 유도등        |                                      | 양호   |
|          | [√] 스프링클러설비             |                           | 양호   |                | [ ] 유도표지       |                                      |      |
|          | [ ] 간이스프링클러설비           |                           |      |                | [ ] 피난유도선      |                                      |      |
|          | [ ] 화재조기진압용스프링클러설비      |                           |      |                | [ ] 비상조명등      |                                      |      |
|          | [ ] 물분무소화설비             |                           |      |                | [ ] 휴대용비상조명등   |                                      |      |
|          | [ ] 미분무소화설비             |                           |      | 소화<br>활동<br>설비 | [ ] 상수도소화용수설비  |                                      |      |
|          | [ ] 포소화설비               |                           |      |                | [ ] 소화수조 및 저수조 |                                      |      |
|          | [ ] 이산화탄소소화설비           |                           |      |                | [ ] 거실제연설비     |                                      |      |
|          | [ ] 할론소화설비              |                           |      |                | [ ] 무속실 등 제연설비 |                                      |      |
|          | [ ] 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비 |                           |      |                | [ ] 연결송수관설비    |                                      |      |
|          | [ ] 분말소화설비              |                           |      |                | [ ] 연결살수설비     |                                      |      |
|          | [ ] 강화액소화설비             |                           |      |                | [ ] 비상콘센트설비    |                                      |      |
|          | [ ] 고체에어로졸소화설비          |                           |      |                | [ ] 무선통신보조설비   |                                      |      |
| 경보<br>설비 | [ ] 옥외소화전설비             |                           |      | 기타             | [ ] 연소방지설비     |                                      |      |
|          | [ ] 단독경보형감지기            |                           |      |                | [√] 방화문, 자동방서터 |                                      | 양호   |
|          | [ ] 비상경보설비              |                           |      |                | [ ] 비상구, 피난통로  |                                      |      |
|          | [ ] 비상방송설비              |                           |      | 비고             | [ ] 방 염        |                                      |      |
|          | [√] 자동화재탐지설비 및 시각경보기    |                           | 양호   |                |                |                                      |      |
|          | [ ] 통합감시시설              |                           |      |                |                |                                      |      |
|          | [ ] 자동화재속보설비            |                           |      |                |                |                                      |      |
|          | [ ] 누전경보기               |                           |      |                |                |                                      |      |
|          | [√] 가스누설경보기             |                           | 양호   |                |                |                                      |      |
|          |                         |                           |      |                |                |                                      |      |
|          |                         |                           |      |                |                |                                      |      |
|          |                         |                           |      |                |                |                                      |      |
|          |                         |                           |      |                |                |                                      |      |

### 2. 안전시설등 점검결과 (다중이용업소)

| 구분             | 해 당 설 비                   |  | 점검결과 | 구분  | 해 당 설 비            |  | 점검결과 |
|----------------|---------------------------|--|------|-----|--------------------|--|------|
| 소화<br>설비       | [ ] 소화기 또는 자동확산소화기        |  |      | 비상구 | [ ] 방화문            |  |      |
|                | [ ] 간이스프링클러설비             |  |      |     | [ ] 비상구(비상탈출구)     |  |      |
| 경보<br>설비       | [ ] 비상경보설비 또는<br>자동화재탐지설비 |  |      | 기타  | [ ] 영업장 내부 피난통로    |  |      |
|                | [ ] 가스누설경보기               |  |      |     | [ ] 영상음향차단장치       |  |      |
| 피난<br>구조<br>설비 | [ ] 피난기구                  |  |      |     | [ ] 누전차단기          |  |      |
|                | [ ] 피난유도선                 |  |      |     | [ ] 창 문            |  |      |
|                | [ ] 유도등, 유도표지 또는 비상조명등    |  |      |     | [ ] 피난안내도, 피난안내영상물 |  |      |
|                | [ ] 휴대용비상조명등              |  |      |     | [ ] 방염대상물품         |  |      |

## □ 다중이용업소 안전시설등 점검결과

| 구분             | 해당설비                     | 점검결과 | 구분  | 해당설비             | 점검결과 |
|----------------|--------------------------|------|-----|------------------|------|
| 소화<br>설비       | [ ]소화기 또는 자동확산소화기        | /    | 비상구 | [ ]방화문           | /    |
|                | [ ]간이스프링클러설비             | /    |     | [ ]비상구(비상탈출구)    | /    |
| 경보<br>설비       | [ ]비상경보설비 또는<br>자동화재탐지설비 | /    | 기타  | [ ]영업장 내부 피난통로   | /    |
|                | [ ]가스누설경보기               | /    |     | [ ]영상음향차단장치      | /    |
| 피난<br>구조<br>설비 | [ ]피난기구                  | /    |     | [ ]누전차단기         | /    |
|                | [ ]피난유도선                 | /    |     | [ ]창 문           | /    |
|                | [ ]유도등, 유도표지 또는 비상조명등    | /    |     | [ ]피난안내도·피난안내영상물 | /    |
|                | [ ]휴대용비상조명등              | /    | 비고  | [ ]방염대상물품        | /    |

## □ 점검업체(점검인력) 현황

| 구분   | 성명 | 자격구분 | 자격번호 | 점검참여일(기간) | 서명   |
|------|----|------|------|-----------|------|
| 주인력  |    |      |      |           |      |
| 보조인력 |    |      |      |           |      |
| 보조인력 |    |      |      |           |      |
| 보조인력 |    |      |      |           | (서명) |
| 보조인력 |    |      |      |           | (서명) |
| 보조인력 |    |      |      |           | (서명) |
| 보조인력 |    |      |      |           | (서명) |

점검기간(일자): 2025년 9월 17일 부터 2025년 9월 17일 까지 (총 점검일수: 1일)

소방시설관리업체(등록번호): 국제이엔지 (경기완산 제2019-03호)

대표자: 심 주 희



## 점검번호 구분

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 대분류<br>(설비구분) | 소화기구 및 자동소화장치를 '1'번으로 하여 설비별 순차적으로 번호를 부여하여<br>다중이용업소 '32'번까지로 함 |
| 중분류<br>(단위구분) | 각 설비별 점검단위에 따라 'A'부터 알파벳 순서대로 부여함                                |
| 소분류<br>(점검항목) | 각 설비별 점검단위 내의 점검항목에 따라 '001'부터 순서대로 부여함                          |

## 작성 및 유의사항

- 소방시설등 (작동, 종합)점검결과보고서의 '각 설비별 점검결과' 에는 본 서식의 점검번호를 기재한다.
- 자체점검결과(보고서 및 점검표)를 2년간 보관하여야 한다.

## 1. 소화기구, 자동소화장치

| 구분  | 소화기                                                                          |    | 간이소화용구 |    | 자동확산소화기 | 자동소화장치 | 비 고 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|---------|--------|-----|
|     | 분말                                                                           | 기타 | 투척용    | 기타 |         |        |     |
| 합계  | 16                                                                           | 2  |        |    | 0       | 2      |     |
| 동명  | 16                                                                           | 2  |        |    | 0       | 2      |     |
|     |                                                                              |    |        |    |         |        |     |
|     |                                                                              |    |        |    |         |        |     |
|     |                                                                              |    |        |    |         |        |     |
|     |                                                                              |    |        |    |         |        |     |
|     |                                                                              |    |        |    |         |        |     |
|     |                                                                              |    |        |    |         |        |     |
|     |                                                                              |    |        |    |         |        |     |
| 비 고 | ※ [ ]에는 해당 시설에 √ 표를 하고, 수량을 기입하며, 설비현황에 대하여 기입란이 부족한 경우 서식을 추가하여 작성할 수 있습니다. |    |        |    |         |        |     |

## 2. 수계소화설비(공통사항)

|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수원     | 주된수원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>설비의 종류:<br/> <input type="checkbox"/> 옥내소화전설비 <input type="checkbox"/> 옥외소화전설비 <input checked="" type="checkbox"/> 스프링클러설비 <input type="checkbox"/> 간이스프링클러설비<br/> <input type="checkbox"/> 화재조기진압용스프링클러설비 <input type="checkbox"/> 물분무소화설비 <input type="checkbox"/> 미분무소화설비 <input type="checkbox"/> 포소화설비 </li> <li>설치장소: 동명( ) 지상 ( 1 )층, <input type="checkbox"/> 전용실 <input type="checkbox"/> 기계실 <input checked="" type="checkbox"/> 기타( PIT실 )</li> <li>흡입방식: <input checked="" type="checkbox"/> 정압 <input type="checkbox"/> 부압, 유효수량: (32)m<sup>3</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 가압송수장치 | 고가수조 | <ul style="list-style-type: none"> <li>설비의 종류:<br/> <input type="checkbox"/> 옥내소화전설비 <input type="checkbox"/> 옥외소화전설비 <input type="checkbox"/> 스프링클러설비 <input type="checkbox"/> 간이스프링클러설비<br/> <input type="checkbox"/> 화재조기진압용스프링클러설비 <input type="checkbox"/> 물분무소화설비 <input type="checkbox"/> 미분무소화설비 <input type="checkbox"/> 포소화설비 </li> <li>설치장소: 동명( ) 지상 ( )층, <input type="checkbox"/> 전용실 <input type="checkbox"/> 기계실 <input type="checkbox"/> 기타( )</li> <li>유효낙차: (0)m</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 가압송수장치 | 펌프방식 | <ul style="list-style-type: none"> <li>설비의 종류: <input type="checkbox"/> 옥내소화전설비 <input type="checkbox"/> 옥외소화전설비 <input checked="" type="checkbox"/> 스프링클러설비 <input type="checkbox"/> 간이스프링클러설비<br/> <input type="checkbox"/> 화재조기진압용스프링클러설비 <input type="checkbox"/> 물분무소화설비 <input type="checkbox"/> 미분무소화설비 <input type="checkbox"/> 포소화설비 </li> <li>설치장소: 지상(1)층, <input type="checkbox"/> 전용실 <input type="checkbox"/> 기계실 <input checked="" type="checkbox"/> 기타(PIT실)</li> <li>주펌프 전양정:(80)m, 토출량:(1600)ℓ/min<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 전동기 <input type="checkbox"/> 내연기관(연료:<input type="checkbox"/> 경유 <input type="checkbox"/> 기타 </li> <li>예비펌프 전양정:(80)m, 토출량:(1600)ℓ/min<br/> <input type="checkbox"/> 전동기 <input checked="" type="checkbox"/> 내연기관(연료:<input checked="" type="checkbox"/> 경유 <input type="checkbox"/> 기타 </li> <li>충압펌프 전양정:(80)m, 토출량:(60)ℓ/min<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 전동기 <input type="checkbox"/> 내연기관(연료:<input type="checkbox"/> 경유 <input type="checkbox"/> 기타 </li> <li>물올림장치(유효수량: ( )ℓ, 급수배관: (0)mm</li> <li>기동장치: <input checked="" type="checkbox"/> 기동용수압개폐장치, <input type="checkbox"/> ON/OFF방식<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 압력챔버(용량:(100)ℓ, 사용압력:(1)MPa<br/> <input type="checkbox"/> 기동용압력스위치(<input type="checkbox"/> 부르동관식 <input type="checkbox"/> 전자식 <input type="checkbox"/> 그 밖의 것<br/> <input type="checkbox"/> 감압장치 지상 ( )층 ~ 지상 ( )층, 설치장소:( ) </li> </ul> |
| 송수구    |      | <input type="checkbox"/> 옥내소화전설비 <input type="checkbox"/> 옥외소화전설비 <input checked="" type="checkbox"/> 스프링클러설비 <input type="checkbox"/> 간이스프링클러설비<br><input type="checkbox"/> 화재조기진압용스프링클러설비 <input type="checkbox"/> 물분무소화설비 <input type="checkbox"/> 미분무소화설비 <input type="checkbox"/> 포소화설비<br>설치장소: ( 건물 외부 ), <input checked="" type="checkbox"/> 쌍구형 ( 1 )개/[ <input type="checkbox"/> 단구형 ( )개                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 비상전원   |      | <input type="checkbox"/> 자가발전설비( <input type="checkbox"/> 소방전용 <input type="checkbox"/> 소방부하겸용 <input type="checkbox"/> 소방전원보존형 <input type="checkbox"/> 기타( )<br><input type="checkbox"/> 비상전원수전설비 <input checked="" type="checkbox"/> 축전지설비 <input type="checkbox"/> 전기저장장치<br>설치장소: 동명( ) 지상 ( 1 )층, <input type="checkbox"/> 전용실 <input type="checkbox"/> 기계실 <input checked="" type="checkbox"/> 기타( PIT실 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

3. 수계소화설비(개별사항)

|           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 옥내소화전     | <div>◦ 설치장소: 동명( ) [ ] 전체층/[ ] 일부층</div> <div>◦ 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수: ( )개</div>                                                                                                                                 |
| 옥외소화전     | <div>◦ 설치개수: ( )개</div>                                                                                                                                                                                         |
| 스프링클러설비   | <div>◦ 종류: [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 습식 [ ] 부압식 [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 준비작동식 [ ] 건식 [ ] 일제살수식</div> <div>◦ 설치장소: 동명( ) [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 전체층/[ ] 일부층</div> |
| 간이스프링클러설비 | <div>◦ 종류: [ ] 펌프 [ ] 캐비닛 [ ] 상수도</div> <div>◦ 설치장소: 동명( ) [ ] 전체층/[ ] 일부층</div>                                                                                                                                |
| 포소화설비     | <div>[ ] 파워터스프링클러설비 [ ] 포헤드설비 [ ] 고정포방출설비 [ ] 기타( )</div> <div>◦ 설치장소: 동명( ) [ ] 전체층/[ ] 일부층</div> <div>◦ 소화약제 [ ] 단백포 [ ] 합성계면활성제 [ ] 수성막포 [ ] 내알코올포</div>                                                     |

## 5. 경보설비

|               |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] 단독경보형 감지기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>설치장소: 동명( ) [ ]전체층/ [ ]일부층 설치층(장소)</li> <li>주전원 [ ]상용전원 [ ]건전지</li> </ul>                                                                                                               |
| [ ] 비상경보설비    | <ul style="list-style-type: none"> <li>[ ]비상벨설비 [ ]자동식사이렌설비</li> <li>설치장소: 동명( ) [ ]전체층/ [ ]일부층 설치층(장소)</li> <li>조작장치 설치장소: 동명( ) ( )층 [ ]전용실 [ ]기타( )</li> </ul>                                                              |
| [√] 자동화재탐지설비  | <ul style="list-style-type: none"> <li>설치장소: 동명( ) 지상 ( 1 )층 연습실</li> <li>경보방식 [ √ ]전층경보 [ ]우선경보, 시각경보기 [ √ ]유 [ ]무</li> <li>설치장소 동명( ) [ √ ]전체층/[ ]일부층</li> <li>감지기종류 [ √ ]열 [ √ ]연기 그 밖의 것([ ]불꽃 [ ]아날로그식 [ ]복합형)</li> </ul> |
| [ ] 비상방송설비    | <ul style="list-style-type: none"> <li>설치장소: [ ]전용 [ ]겸용 / [ ]전층경보 [ ]우선경보</li> <li>증폭기 설치장소: 동명( ) ( )층, [ ]방재실 [ ]기타( )</li> </ul>                                                                                           |
| [ ] 자동화재속보설비  | <ul style="list-style-type: none"> <li>설치장소: 동명( ) ( )층, [ ]방재실 [ ]기타( )</li> </ul>                                                                                                                                            |
| [ ] 통합감시시설    | <ul style="list-style-type: none"> <li>주수신기 설치장소: 동명( ) ( )층 [ ]방재실 [ ]기타( )</li> <li>부수신기 설치장소: 동명( ) ( )층 [ ]방재실 [ ]기타( )</li> <li>정보통신망 [ ]광케이블 [ ]기타( ) / 예비선로 [ ]유 [ ]무</li> </ul>                                        |
| [ ] 누전경보기     | <ul style="list-style-type: none"> <li>수신기 설치장소: 동명( ) ( )층 [ ]방재실 [ ]기타( )</li> <li>수신기 형식 [ ]1급 [ ]2급, 차단기구 [ ]무 [ ]유(설치장소: )</li> </ul>                                                                                     |
| [ √ ] 가스누설경보기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>[ ]단독형 [ √ ]분리형, 사용가스종류[ √ ]LNG [ ]LPG, 경계구역 수: ( 1 )개</li> <li>수신기 설치장소: 동명( ) 지상 ( 1 )층 [ ]방재실 [ √ ]기타( 연습실 내 )</li> <li>차단기구 [ √ ]무 [ ]유(설치장소: )</li> </ul>                          |

## 6. 피난구조설비

|                    |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [   ] 피난기구         | ◦ 종류: [   ] 피난사다리 [   ] 완강기 [   ] 다수인피난장비 [   ] 승강식피난기 [   ] 미끄럼대<br>[   ] 피난교 [   ] 피난용트랩 [   ] 구조대 [   ] 간이완강기 [   ] 공기안전매트<br>◦ 설치장소: 동명(   ) [   ] 전체층/[   ] 일부층                      |
| [   ] 인명구조기구       | ◦ 종류: [   ] 방열복/ 방화복 [   ] 공기호흡기 [   ] 인공소생기<br>◦ 설치장소: 동명(   ) [   ] 전체층/[   ] 일부층<br>◦ 대상물의 용도: [   ] 5층이상 병원 [   ] 7층이상 관광호텔 [   ] 이산화탄소소화설비 설치<br>[   ] 지하역사·백화점·대형점포·쇼핑센터·지하상가·영화상영관 |
| [ √ ] 유도등          | ◦ 종류: [ √ ] 피난구 [ √ ] 통로 [   ] 객석유도등 [   ] 유도표지 [   ] 피난유도선<br>◦ 설치장소: 동명(   ) [ √ ] 전체층/[   ] 일부층 (   )                                                                                  |
| [   ] 비상조명등        | ◦ 설치장소: 동명(   ) [   ] 전체층/[   ] 일부층<br>◦ 비상전원 [   ] 자가발전설비 [   ] 축전지설비 [   ] 내장형                                                                                                          |
| [   ] 휴대용<br>비상조명등 | ◦ 설치장소: 동명(   ) [   ] 전체층/[   ] 일부층<br>◦ 전원 [   ] 건전지식 [   ] 충전식 배터리식                                                                                                                     |

## 1. 소화기구 및 자동소화장치 점검표

| 번호                                     | 점검항목                                    | 점검결과 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| <b>1-A. 소화기구(소화기, 자동확산소화기, 간이소화용구)</b> |                                         |      |
| 1-A-001                                | ○ 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 설치되어 있는지 여부   | ○    |
| 1-A-002                                | ○ 설치높이 적합 여부                            | ○    |
| 1-A-003                                | ○ 배치거리(보행거리 소형 20m 이내, 대형 30m 이내) 적합 여부 | ○    |
| 1-A-004                                | ○ 구획된 거실(바닥면적 33㎡ 이상)마다 소화기 설치 여부       | ○    |
| 1-A-005                                | ○ 소화기 표지 설치상태 적정 여부                     | ○    |
| 1-A-006                                | ○ 소화기의 변형·손상 또는 부식 등 외관의 이상 여부          | ○    |
| 1-A-007                                | ○ 지시압력계(녹색범위)의 적정 여부                    | ○    |
| 1-A-008                                | ○ 수동식 분말소화기 내용연수(10년) 적정 여부             | ○    |
| 1-A-009                                | ● 설치수량 적정 여부                            | /    |
| 1-A-010                                | ● 적응성 있는 소화약제 사용 여부                     | /    |
| <b>1-B. 자동소화장치</b>                     |                                         |      |
|                                        | <b>[주거용 주방 자동소화장치]</b>                  |      |
| 1-B-001                                | ○ 수신부의 설치상태 적정 및 정상(예비전원, 음향장치 등) 작동 여부 | /    |
| 1-B-002                                | ○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부             | /    |
| 1-B-003                                | ○ 소화약제 방출구의 설치상태 적정 및 외관의 이상 여부         | /    |
| 1-B-004                                | ○ 감지부 설치상태 적정 여부                        | /    |
| 1-B-005                                | ○ 탐지부 설치상태 적정 여부                        | /    |
| 1-B-006                                | ○ 차단장치 설치상태 적정 및 정상 작동 여부               | /    |
|                                        | <b>[상업용 주방 자동소화장치]</b>                  |      |
| 1-B-011                                | ○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부             | /    |
| 1-B-012                                | ○ 후드 및 덕트에 감지부와 분사헤드의 설치상태 적정 여부        | /    |
| 1-B-013                                | ○ 수동기동장치의 설치상태 적정 여부                    | /    |
|                                        | <b>[캐비닛형 자동소화장치]</b>                    |      |
| 1-B-021                                | ○ 분사헤드의 설치상태 적합 여부                      | /    |
| 1-B-022                                | ○ 화재감지기 설치상태 적합 여부 및 정상 작동 여부           | /    |
| 1-B-023                                | ○ 개구부 및 통기구 설치 시 자동폐쇄장치 설치 여부           | /    |
|                                        | <b>[가스·분말·고체에어로졸 자동소화장치]</b>            |      |
| 1-B-031                                | ○ 수신부의 정상(예비전원, 음향장치 등) 작동 여부           | /    |
| 1-B-032                                | ○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부             | ○    |
| 1-B-033                                | ○ 감지부(또는 화재감지기) 설치상태 적정 및 정상 작동 여부      | ○    |
| 비고                                     |                                         |      |

※ 점검항목 중 “●” 는 최초점검 및 종합점검의 경우에만 해당한다.

※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/” 로 표시한다.

※ 점검항목 내용 중 “설치기준” 및 “설치상태” 에 대한 점검은 정상적인 작동 가능 여부를 포함한다.

※ ‘비고’ 란에는 특정소방대상물의 위치구조용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.(이하 같다)

### 3. 스프링클러설비 점검표

(1면)

| 번호                                   | 점검항목                                                          | 점검결과 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| <b>3-A. 수원</b>                       |                                                               |      |
| 3-A-001                              | ○ 주된 수원의 유효수량 적정 여부(검용설비 포함)                                  | ○    |
| 3-A-002                              | ○ 보조수원(옥상)의 유효수량 적정 여부                                        | /    |
| <b>3-B. 수조</b>                       |                                                               |      |
| 3-B-001                              | ● 동결방지조치 상태 적정 여부                                             | /    |
| 3-B-002                              | ○ 수위계 설치 또는 수위 확인 가능 여부                                       | ○    |
| 3-B-003                              | ● 수조 외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)                            | /    |
| 3-B-004                              | ● 실내설치 시 조명설비 설치 여부                                           | /    |
| 3-B-005                              | ○ “스프링클러설비용 수조” 표지설치 여부 및 설치 상태                               | ○    |
| 3-B-006                              | ● 다른 소화설비와 검용 시 검용설비의 이름 표시한 표지설치 여부                          | /    |
| 3-B-007                              | ● 수조-수직배관 접속부분 “스프링클러설비용 배관” 표지설치 여부                          | /    |
| <b>3-C. 가압송수장치</b>                   |                                                               |      |
|                                      | <b>[펌프방식]</b>                                                 |      |
| 3-C-001                              | ● 동결방지조치 상태 적정 여부                                             | /    |
| 3-C-002                              | ○ 성능시험배관을 통한 펌프 성능시험 적정 여부                                    | ○    |
| 3-C-003                              | ● 다른 소화설비와 검용인 경우 펌프 성능 확보 가능 여부                              | /    |
| 3-C-004                              | ○ 펌프 흡입측 연성계·진공계 및 토출측 압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무                   | ○    |
| 3-C-005                              | ● 기동장치 적정 설치 및 기동압력 설정 적정 여부                                  | /    |
| 3-C-006                              | ● 물올림장치 설치 적정(전용 여부, 유효수량, 배관구경, 자동급수) 여부                     | /    |
| 3-C-007                              | ● 총압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부                                  | /    |
| 3-C-008                              | ○ 내연기관 방식의 펌프 설치 적정(정상기동(기동장치 및 제어반) 여부, 축전지 상태, 연료량) 여부      | ○    |
| 3-C-009                              | ○ 가압송수장치의 “스프링클러펌프” 표지설치 여부 또는 다른 소화설비와 검용 시 검용설비 이름 표시 부착 여부 | ○    |
|                                      | <b>[고가수조방식]</b>                                               |      |
| 3-C-021                              | ○ 수위계·배수관·급수관·오버플로우관·맨홀 등 부속장치의 변형·손상 유무                      | /    |
|                                      | <b>[압력수조방식]</b>                                               |      |
| 3-C-031                              | ● 압력수조의 압력 적정 여부                                              | /    |
| 3-C-032                              | ○ 수위계·급수관·급기관·압력계·안전장치·공기압축기 등 부속장치의 변형·손상 유무                 | /    |
|                                      | <b>[가압수조방식]</b>                                               |      |
| 3-C-041                              | ● 가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부                                    | /    |
| 3-C-042                              | ○ 수위계·급수관·배수관·급기관·압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무                        | /    |
| <b>3-D. 폐쇄형스프링클러설비 방호구역 및 유수검지장치</b> |                                                               |      |
| 3-D-001                              | ● 방호구역 적정 여부                                                  | /    |
| 3-D-002                              | ● 유수검지장치 설치 적정(수량, 접근·점검 편의성, 높이) 여부                          | /    |
| 3-D-003                              | ○ 유수검지장치실 설치 적정(실내 또는 구획, 출입문 크기, 표지) 여부                      | ○    |

| 번호      | 점검항목                                 | 점검결과 |
|---------|--------------------------------------|------|
| 3-D-004 | ● 자연낙차에 의한 유수압력과 유수검지장치의 유수검지압력 적정여부 | /    |
| 3-D-005 | ● 조기반응형헤드 적합 유수검지장치 설치 여부            | /    |

### 3-E. 개방형스프링클러설비 방수구역 및 일제개방밸브

|         |                                         |   |
|---------|-----------------------------------------|---|
| 3-E-001 | ● 방수구역 적정 여부                            | / |
| 3-E-002 | ● 방수구역 별 일제개방밸브 설치 여부                   | / |
| 3-E-003 | ● 하나의 방수구역을 담당하는 헤드 개수 적정 여부            | / |
| 3-E-004 | ○ 일제개방밸브실 설치 적정(실내(구획), 높이, 출입문, 표지) 여부 | / |

### 3-F. 배관

|         |                                                                                                      |   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3-F-001 | ● 펌프의 흡입측 배관 여과장치의 상태 확인                                                                             | / |
| 3-F-002 | ● 성능시험배관 설치(개폐밸브, 유량조절밸브, 유량측정장치) 적정 여부                                                              | / |
| 3-F-003 | ● 순환배관 설치(설치위치 · 배관구경, 릴리프밸브 개방압력) 적정 여부                                                             | / |
| 3-F-004 | ● 동결방지조치 상태 적정 여부                                                                                    | / |
| 3-F-005 | ○ 급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 및 작동표시스위치 적정(제어반 표시 및 경보, 스위치 동작 및 도통시험) 여부                      | ○ |
| 3-F-006 | ○ 준비작동식 유수검지장치 및 일제개방밸브 2차측 배관 부대설비 설치 적정(개폐표시형 밸브, 수직배수배관, 개폐밸브, 자동배수장치, 압력스위치 설치 및 감시제어반 개방 확인) 여부 | ○ |
| 3-F-007 | ○ 유수검지장치 시험장치 설치 적정(설치위치, 배관구경, 개폐밸브 및 개방형 헤드, 물받이 통 및 배수관) 여부                                       | ○ |
| 3-F-008 | ● 주차장에 설치된 스프링클러 방식 적정(습식 외의 방식) 여부                                                                  | / |
| 3-F-009 | ● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부                                                                            | / |

### 3-G. 음향장치 및 기동장치

|                            |                                                              |   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---|
| 3-G-001                    | ○ 유수검지에 따른 음향장치 작동 가능 여부(습식 · 건식의 경우)                        | ○ |
| 3-G-002                    | ○ 감지기 작동에 따라 음향장치 작동 여부(준비작동식 및 일제개방밸브의 경우)                  | ○ |
| 3-G-003                    | ● 음향장치 설치 담당구역 및 수평거리 적정 여부                                  | / |
| 3-G-004                    | ● 주 음향장치 수신기 내부 또는 직근 설치 여부                                  | / |
| 3-G-005                    | ● 우선경보방식에 따른 경보 적정 여부                                        | / |
| 3-G-006                    | ○ 음향장치(경종 등) 변형 · 손상 확인 및 정상 작동(음량 포함) 여부                    | ○ |
| [펌프 작동]                    |                                                              |   |
| 3-G-011                    | ○ 유수검지장치의 발신이나 기동용 수압개폐장치의 작동에 따른 펌프 기동 확인(습식 · 건식의 경우)      | ○ |
| 3-G-012                    | ○ 화재감지기의 감지나 기동용 수압개폐장치의 작동에 따른 펌프 기동 확인(준비작동식 및 일제개방밸브의 경우) | ○ |
| [준비작동식유수검지장치 또는 일제개방밸브 작동] |                                                              |   |
| 3-G-021                    | ○ 담당구역내 화재감지기 동작(수동 기동 포함)에 따라 개방 및 작동 여부                    | ○ |
| 3-G-022                    | ○ 수동조작함 (설치높이, 표시등) 설치 적정 여부                                 | ○ |

| 번호              | 점검항목                                        | 점검결과 |
|-----------------|---------------------------------------------|------|
| <b>3-H. 헤드</b>  |                                             |      |
| 3-H-001         | ○ 헤드의 변형 · 손상 유무                            | ○    |
| 3-H-002         | ○ 헤드 설치 위치 · 장소 · 상태(고정) 적정 여부              | ○    |
| 3-H-003         | ○ 헤드 살수장애 여부                                | ○    |
| 3-H-004         | ● 무대부 또는 연소우려 있는 개구부 개방형 헤드 설치 여부           | /    |
| 3-H-005         | ● 조기반응형 헤드 설치 여부(의무 설치 장소의 경우)              | /    |
| 3-H-006         | ● 경사진 천장의 경우 스프링클러헤드의 배치상태                  | /    |
| 3-H-007         | ● 연소할 우려가 있는 개구부 헤드 설치 적정 여부                | /    |
| 3-H-008         | ● 습식 · 부압식스프링클러 외의 설비 상향식 헤드 설치 여부          | /    |
| 3-H-009         | ● 축벽형 헤드 설치 적정 여부                           | /    |
| 3-H-010         | ● 감열부에 영향을 받을 우려가 있는 헤드의 차폐판 설치 여부          | /    |
| <b>3-I. 송수구</b> |                                             |      |
| 3-I-001         | ○ 설치장소 적정 여부                                | ○    |
| 3-I-002         | ● 연결배관에 개폐밸브를 설치한 경우 개폐상태 확인 및 조작가능 여부      | /    |
| 3-I-003         | ● 송수구 설치 높이 및 구경 적정 여부                      | /    |
| 3-I-004         | ○ 송수압력범위 표시 표지 설치 여부                        | ○    |
| 3-I-005         | ● 송수구 설치 개수 적정 여부(폐쇄형 스프링클러설비의 경우)          | /    |
| 3-I-006         | ● 자동배수밸브(또는 배수공) · 체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부 | /    |
| 3-I-007         | ○ 송수구 마개 설치 여부                              | ○    |
| <b>3-J. 전원</b>  |                                             |      |
| 3-J-001         | ● 대상물 수전방식에 따른 상용전원 적정 여부                   | /    |
| 3-J-002         | ● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부                      | /    |
| 3-J-003         | ○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부                   | /    |
| 3-J-004         | ○ 자가발전설비인 경우 「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인         | /    |
| <b>3-K. 제어반</b> |                                             |      |
| 3-K-001         | ● 검용 감시 · 동력 제어반 성능 적정 여부(검용으로 설치된 경우)      | /    |
|                 | <b>[감시제어반]</b>                              |      |
| 3-K-011         | ○ 펌프 작동 여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부          | ○    |
| 3-K-012         | ○ 펌프 별 자동 · 수동 전환스위치 정상작동 여부                | ○    |
| 3-K-013         | ● 펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상작동 여부               | /    |
| 3-K-014         | ● 상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)       | /    |
| 3-K-015         | ● 수조 · 물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부       | /    |
| 3-K-016         | ○ 각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상작동 여부              | ○    |
| 3-K-017         | ○ 예비전원 확보 유무 및 시험 적합 여부                     | ○    |
| 3-K-018         | ● 감시제어반 전용실 적정 설치 및 관리 여부                   | /    |
| 3-K-019         | ● 기계 · 기구 또는 시설 등 제어 및 감시설비 외 설치 여부         | /    |
| 3-K-020         | ○ 유수검지장치 · 일제개방밸브 작동 시 표시 및 경보 정상작동 여부      | ○    |
| 3-K-021         | ○ 일제개방밸브 수동조작스위치 설치 여부                      | /    |

| 번호      | 점검항목                                     | 점검결과 |
|---------|------------------------------------------|------|
| 3-K-022 | ● 일제개방밸브 사용 설비 화재감지기 회로별 화재표시 적정 여부      | /    |
| 3-K-023 | ● 감시제어반과 수신기 간 상호 연동 여부(별도로 설치된 경우)      | /    |
|         | <b>[동력제어반]</b>                           |      |
| 3-K-031 | ○ 앞면은 적색으로 하고, “스프링클러설비용 동력제어반” 표지 설치 여부 | ○    |
|         | <b>[발전기제어반]</b>                          |      |
| 3-K-041 | ● 소방전원보존형발전기는 이를 식별할 수 있는 표지 설치 여부       | /    |

**3-L. 헤드 설치제외**

|         |                             |   |
|---------|-----------------------------|---|
| 3-L-001 | ● 헤드 설치 제외 적정 여부(설치 제외된 경우) | / |
| 3-L-002 | ● 드렌처설비 설치 적정 여부            | / |

※ 펌프성능시험(펌프 명판 및 설계치 참조)

| 구분         |      | 체절운전                                                                                                                                      | 정격운전(100%)                              | 정격유량의 150%운전                            |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 토출량(ℓ/min) | 주펌프  | 0.00                                                                                                                                      | 1600.00                                 | 2400.00                                 |
| 토출량(ℓ/min) | 예비펌프 | 0.00                                                                                                                                      | 1600.00                                 | 2400.00                                 |
| 토출압(Mpa)   | 주펌프  | 0.95                                                                                                                                      | 0.85                                    | 0.75                                    |
| 토출압(Mpa)   | 예비펌프 | 0.95                                                                                                                                      | 0.85                                    | 0.75                                    |
| ○ 설정압력:    |      | ○주펌프<br>기동 : 0.60 Mpa<br>정지 : 0.80 Mpa                                                                                                    | ○예비펌프<br>기동 : 0.50 Mpa<br>정지 : 0.80 Mpa | ○충압펌프<br>기동 : 0.70 Mpa<br>정지 : 0.80 Mpa |
| 적정여부       |      | 1. 체절운행시 토출압은 정격토출압의 140%이하일 것(√)<br>2. 정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것(√)<br>3. 정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것(√)<br>※릴리프밸브 작동 압력 :0.95 MPa |                                         |                                         |
| 비고         |      |                                                                                                                                           |                                         |                                         |

## 15. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검표

(1면)

| 번호                | 점검항목                                        | 점검결과 |
|-------------------|---------------------------------------------|------|
| <b>15-A. 경계구역</b> |                                             |      |
| 15-A-001          | ● 경계구역 구분 적정 여부                             | /    |
| 15-A-002          | ● 감지기를 공유하는 경우 스프링클러물분무소화제연설비 경계구역 일치 여부    | /    |
| <b>15-B. 수신기</b>  |                                             |      |
| 15-B-001          | ○ 수신기 설치장소 적정(관리용이) 여부                      | ○    |
| 15-B-002          | ○ 조작스위치의 높이는 적정하며 정상 위치에 있는지 여부             | ○    |
| 15-B-003          | ● 개별 경계구역 표시 가능 회선수 확보 여부                   | /    |
| 15-B-004          | ● 축적기능 보유 여부(환기·면적·높이 조건 해당할 경우)            | /    |
| 15-B-005          | ○ 경계구역 일람도 비치 여부                            | ○    |
| 15-B-006          | ○ 수신기 음향기구의 음량음색 구별 가능 여부                   | ○    |
| 15-B-007          | ● 감지기중계기발신기 작동 경계구역 표시 여부(종합방재반 연동 포함)      | /    |
| 15-B-008          | ● 1개 경계구역 1개 표시등 또는 문자 표시 여부                | /    |
| 15-B-009          | ● 하나의 대상물에 수신기가 2 이상 설치된 경우 상호 연동되는지 여부     | /    |
| 15-B-010          | ○ 수신기 기록장치 데이터 발생 표시시간과 표준시간 일치 여부          | ○    |
| <b>15-C. 중계기</b>  |                                             |      |
| 15-C-001          | ● 중계기 설치위치 적정 여부(수신기에서 감지기회로 도통시험하지 않는 경우)  | /    |
| 15-C-002          | ● 설치 장소(조작·점검 편의성, 화재·침수 피해 우려) 적정 여부       | /    |
| 15-C-003          | ● 전원입력 측 배선 상 과전류차단기 설치 여부                  | /    |
| 15-C-004          | ● 중계기 전원 정전 시 수신기 표시 여부                     | /    |
| 15-C-005          | ● 상용전원 및 예비전원 시험 적정 여부                      | /    |
| <b>15-D. 감지기</b>  |                                             |      |
| 15-D-001          | ● 부착 높이 및 장소별 감지기 종류 적정 여부                  | /    |
| 15-D-002          | ● 특정 장소(환기불량, 면적협소, 저층고)에 적응성이 있는 감지기 설치 여부 | /    |
| 15-D-003          | ○ 연기감지기 설치장소 적정 설치 여부                       | ○    |
| 15-D-004          | ● 감지기와 실내로의 공기유입구 간 이격거리 적정 여부              | /    |
| 15-D-005          | ● 감지기 부착면 적정 여부                             | /    |
| 15-D-006          | ○ 감지기 설치(감지면적 및 배치거리) 적정 여부                 | ○    |
| 15-D-007          | ● 감지기별 세부 설치기준 적합 여부                        | /    |
| 15-D-008          | ● 감지기 설치제외 장소 적합 여부                         | /    |
| 15-D-009          | ○ 감지기 변형·손상 확인 및 작동시험 적합 여부                 | ○    |
| <b>15-E. 음향장치</b> |                                             |      |
| 15-E-001          | ○ 주음향장치 및 지구음향장치 설치 적정 여부                   | ○    |
| 15-E-002          | ○ 음향장치(경종 등) 변형·손상 확인 및 정상 작동(음량 포함) 여부     | ○    |
| 15-E-003          | ● 우선경보 기능 정상작동 여부                           | /    |

| 번호                  | 점검항목                                     | 점검결과 |
|---------------------|------------------------------------------|------|
| <b>15-F. 시각경보장치</b> |                                          |      |
| 15-F-001            | ○ 시각경보장치 설치 장소 및 높이 적정 여부                | ○    |
| 15-F-002            | ○ 시각경보장치 변형 · 손상 확인 및 정상 작동 여부           | ○    |
| <b>15-G. 발신기</b>    |                                          |      |
| 15-G-001            | ○ 발신기 설치 장소, 위치(수평거리) 및 높이 적정 여부         | ○    |
| 15-G-002            | ○ 발신기 변형 · 손상 확인 및 정상 작동 여부              | ○    |
| 15-G-003            | ○ 위치표시등 변형 · 손상 확인 및 정상 점등 여부            | ○    |
| <b>15-H. 전원</b>     |                                          |      |
| 15-H-001            | ○ 상용전원 적정 여부                             | ○    |
| 15-H-002            | ○ 예비전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부    | ○    |
| <b>15-I. 배선</b>     |                                          |      |
| 15-I-001            | ● 종단저항 설치 장소, 위치 및 높이 적정 여부              | /    |
| 15-I-002            | ● 종단저항 표지 부착 여부(종단감지기에 설치할 경우)           | /    |
| 15-I-003            | ○ 수신기 도통시험 회로 정상 여부                      | ○    |
| 15-I-004            | ● 감지기회로 송배전식 적용 여부                       | /    |
| 15-I-005            | ● 1개 공통선 접속 경계구역 수량 적정 여부(P형 또는 GP형의 경우) | /    |
| 비고                  |                                          |      |

### 19. 가스누설경보기 점검표

| 번호                | 점검항목                            | 점검결과 |
|-------------------|---------------------------------|------|
| <b>19-A. 수신부</b>  |                                 |      |
| 19-A-001          | ○ 수신부 설치 장소 적정 여부               | ○    |
| 19-A-002          | ○ 상용전원 공급 및 전원표시등 정상 점등 여부      | ○    |
| 19-A-003          | ○ 음향장치의 음량 · 음색 · 음압 적정 여부      | ○    |
| <b>19-B. 탐지부</b>  |                                 |      |
| 19-B-001          | ○ 탐지부의 설치방법 및 설치상태 적정 여부        | ○    |
| 19-B-002          | ○ 탐지부의 정상 작동 여부                 | ○    |
| <b>19-C. 차단기구</b> |                                 |      |
| 19-C-001          | ○ 차단기구는 가스 주배관에 견고히 부착되어 있는지 여부 | /    |
| 19-C-002          | ○ 시험장치에 의한 가스차단밸브의 정상 개폐 여부     | /    |
| 비고                |                                 |      |

## 21. 유도등 및 유도표지 점검표

| 번호                 | 점검항목                                         | 점검결과 |
|--------------------|----------------------------------------------|------|
| <b>21-A. 유도등</b>   |                                              |      |
| 21-A-001           | ○ 유도등의 변형 및 손상 여부                            | ○    |
| 21-A-002           | ○ 상시(3선식의 경우 점검스위치 작동시) 점등 여부                | ○    |
| 21-A-003           | ○ 시각장애(규정된 높이, 적정위치, 장애물 등으로 인한 시각장애 유무) 여부  | ○    |
| 21-A-004           | ○ 비상전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부        | ○    |
| 21-A-005           | ● 설치 장소(위치) 적정 여부                            | /    |
| 21-A-006           | ● 설치 높이 적정 여부                                | /    |
| 21-A-007           | ● 객석유도등의 설치 개수 적정 여부                         | /    |
| <b>21-B. 유도표지</b>  |                                              |      |
| 21-B-001           | ○ 유도표지의 변형 및 손상 여부                           | /    |
| 21-B-002           | ○ 설치 상태(유사 등화광고물게시물 존재, 쉽게 떨어지지 않는 방식) 적정 여부 | /    |
| 21-B-003           | ○ 외광·조명장치로 상시 조명 제공 또는 비상조명등 설치 여부           | /    |
| 21-B-004           | ○ 설치 방법(위치 및 높이) 적정 여부                       | /    |
| <b>21-C. 피난유도선</b> |                                              |      |
| 21-C-001           | ○ 피난유도선의 변형 및 손상 여부                          | /    |
| 21-C-002           | ○ 설치 방법(위치·높이 및 간격) 적정 여부                    | /    |
|                    | <b>[축광방식의 경우]</b>                            |      |
| 21-C-011           | ● 부착대에 견고하게 설치 여부                            | /    |
| 21-C-012           | ○ 상시조명 제공 여부                                 | /    |
|                    | <b>[광원점등방식의 경우]</b>                          |      |
| 21-C-021           | ○ 수신기 화재신호 및 수동조작에 의한 광원점등 여부                | /    |
| 21-C-022           | ○ 비상전원 상시 충전상태 유지 여부                         | /    |
| 21-C-023           | ● 바닥에 설치되는 경우 매립방식 설치 여부                     | /    |
| 21-C-024           | ● 제어부 설치위치 적정 여부                             | /    |
| 비고                 |                                              |      |

### 31. 기타사항 점검표

| 번호                  | 점검항목                                               | 점검결과 |
|---------------------|----------------------------------------------------|------|
| <b>31-A. 피난방화시설</b> |                                                    |      |
| 31-A-001            | ○ 방화문 및 방화셔터의 관리 상태(폐쇄·훼손·변경) 및 정상 기능 적정 여부        | ○    |
| 31-A-002            | ● 비상구 및 피난통로 확보 적정 여부(피난방화시설 주변 장애물 적치 포함)         | /    |
| <b>31-B. 방염</b>     |                                                    |      |
| 31-B-001            | ● 선처리 방염대상물품의 적합 여부(방염성능시험성적서 및 합격표시 확인)           | /    |
| 31-B-002            | ● 후처리 방염대상물품의 적합 여부(방염성능검사결과 확인)                   | /    |
| 비고                  | ※ 방염성능시험성적서, 합격표시 및 방염성능검사결과 확인이 불가능한 경우 비고에 기재한다. |      |

## 점검인력 배치확인서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 하며, 배치인력 및 배치일자는 필요시 추가합니다.

|                                                                                |                                                         |                                          |                   |               |                  |           |           |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 일련번호                                                                           | 20250917-01-1                                           |                                          | 배치기준 적합여부<br>확인결과 | 적합(O) 부적합( )  |                  |           |           |           |     |
| 점검종료일자                                                                         | 2025년 09월 17일                                           |                                          | 배치통보일자            | 2025년 09월 18일 |                  |           |           |           |     |
| 점검업체                                                                           | 주식회사 국제이엔지                                              |                                          | 등록번호              | 경기안산 제2019-3호 |                  |           |           |           |     |
| 대 표 자                                                                          | 심주희                                                     |                                          | 연 락 처             | 031-438-1119  |                  |           |           |           |     |
| 주 소                                                                            | 경기도 안산시 단원구 산단로 325, 에프동 8층 819호 (신길동,리드 스마트스퀘어 지식산업센터) |                                          |                   |               |                  |           |           |           |     |
| 배치장소<br>(점검대상)                                                                 | 상 호<br>(명칭)                                             | 보노마루                                     |                   | 대상물구분         | 문화및집회시설 ( 1 류)   |           |           |           |     |
|                                                                                | 점검구분                                                    | 종합( ) 작동(O)                              |                   | 관할소방서         | 안산소방서            |           |           |           |     |
|                                                                                | 소재지                                                     | 경기도 안산시 상록구 본오로 182                      |                   |               |                  |           |           |           |     |
|                                                                                | 현황                                                      | 연면적: 1,271.39㎡, 1개동, 아파트 총 세대수: 0 세대     |                   |               |                  |           |           |           |     |
|                                                                                | 보유시설                                                    | 스프링클러설비(O), 제연설비( ), 물분무등 소화설비( )        |                   |               |                  |           |           |           |     |
|                                                                                | <input type="checkbox"/> 같은 기간 점검대상수 : 2 개소             |                                          |                   | 점검면적          | 8,669.31㎡ (0 세대) |           |           |           |     |
| 배치인력<br>(점검인력)                                                                 | 구 분                                                     | 성 명                                      | 자격증               | 자격증번호         | 비 고              |           |           |           |     |
|                                                                                |                                                         |                                          |                   |               | 관리사5년이상          |           |           |           |     |
|                                                                                |                                                         |                                          |                   |               | 초급               |           |           |           |     |
|                                                                                |                                                         |                                          |                   |               | 중급               |           |           |           |     |
| 배치상황<br>(배치장소)                                                                 | 전체기간                                                    | 2025년 09월 17일 부터 2025년 09월 17일 까지 ( 1일간) |                   |               |                  |           |           |           |     |
|                                                                                | 인 력<br>배치여부                                             | 주인력                                      | 보조인력<br>1         | 보조인력<br>2     | 보조인력<br>3        | 보조인력<br>4 | 보조인력<br>5 | 보조인력<br>6 | 계   |
|                                                                                | 1일차 (09/17)                                             |                                          |                   |               |                  |           |           |           | 3 명 |
| 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조, 같은 법 시행규칙 제20조제1항 및 제2항에 따라 위와 같이 배치 통보되었음을 확인합니다. |                                                         |                                          |                   |               |                  |           |           |           |     |
| 2025년 09월 23일                                                                  |                                                         |                                          |                   |               |                  |           |           |           |     |
| (사)한국소방시설관리협회장                                                                 |                                                         |                                          |                   |               |                  |           |           |           |     |



210mmx297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

# 소방점검사진

현 장 명 : 보 노 마 루

|                                                                                     |                      |                                                                                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |                      |    |                      |
| 내용:                                                                                 | 펌프성능시험((1))          | 내용:                                                                                  | 펌프성능시험((2))          |
|   |                      |   |                      |
| 내용:                                                                                 | 스프링클러설비 유수검지장치 확인(1) | 내용:                                                                                  | 스프링클러설비 유수검지장치 확인(2) |
|  |                      |  |                      |
| 내용:                                                                                 | 수신기 성능시험             | 내용:                                                                                  | 자동화재탐지설비 동작시험(1)     |

# 소방점검사진

현 장 명 : 보 노 마 루



내용: 자동화재탐지설비 동작시험(2)



자동화재탐지설비 동작시험(3)



내용: 자동화재탐지설비 동작시험(4)



자동화재탐지설비 동작시험(5)



내용: 유도등 점검



소화기 점검