

검사실시결과통보서

문 서 번 호	E안산지사G5-2025-11058	고객안내번호	4025-2512-0119-2
접 수 번 호	4025-20251112-00028	관할검사기관	안산지사
건 물 명	보노마루 소공연장		
건 물 주 소	경기도 안산시 상록구 본오로 182 (본오동)		
검 사 종 류	정기검사	검 사 대 수	1대
검사실시일	2025.12.15	검사자 / 입회자	윤상록
판 정 결 과	합격	보완	조건부합격
	1	0	0
※ 관련 근거 : 「승강기 안전관리법」 제28조, 제32조 - 합격 : 설치 및 안전검사기준에 맞는 경우 - 보완 : 설치검사기준에 맞지 않는 경우로서 그 내용이 경미한 경우 (설치검사 진행중) - 조건부합격 : 설치 및 안전검사기준에 맞지 않으나 그 내용이 승강기의 안전운행에 직접 관련이 없는 경미한 사항으로 인정한 경우 - 불합격 : 설치 및 안전검사기준에 맞지 않는 경우			
안 내 사 항	① 「승강기 안전관리법 제29조(승강기 안전관리자)」에 따라 승강기 관리주체는 해당 건물에 승강기 안전관리자를 선임하여야 하며, 선임하지 않았다면 즉시 안전관리자 선임신청을 해 주시기 바랍니다. 아울러, 선임된 안전관리자가 법정교육을 수료하지 않은 경우 선임 후 3개월 이내에 반드시 해당 법정교육을 받으시기 바랍니다. ※ 안전관리자 선임신청 : 승강기민원24(https://minwon.koelsa.or.kr) ※ 교육신청 : 승강기교육센터(https://edu.koelsa.or.kr) ② 설치검사를 받은 날부터 25년이 지난 승강기(검사주기 6개월)가 조건부합격 판정을 받은 경우에는 확인검사가 완료된 후 다음번 검사주기도래 안내문이 발송됨에 따라 해당 승강기는 검사주기도래일에 임박하여 안내될 수 있습니다.		
위와 같이 고객님의께서 신청하신 승강기검사에 대한 검사실시결과를 안내드리며, 승강기별 세부사항은 검사성적서를 확인하시기 바랍니다. 2025년 12월 16일 첨부 1. 검사실시결과내역서 2. 검사성적서			
한국승강기안전공단이사장 			
안산지사 : 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 경기테크노파크 기술고도화동 301호 (사동) TEL : 1566-1277			

검사 실시 결과 내역서

고객안내번호	4025-2512-0119-2	접수번호	4025-20251112-00028	
건물명	보노마루 소공연장			
건물주소	경기도 안산시 상록구 본오로 182 (본오동)			
검사종류	정기검사	관할검사기관	안산지사	
검사실시일	2025.12.15			
상세내역				
승강기고유번호	호기(설치장소)	형식/종류	판정결과	검사유효기간(보완기간)
2221-450	1(1-1)	권상식/VVF/장애인용	합격	2025.12.04 ~ 2026.12.03

-이 하 여 백-





검 사 성 적 서

□ 승강기정보

건 물 명	보노마루 소공연장		
건 물 주 소	경기도 안산시 상록구 본오로 182 (본오동)		
호 기 (설 치 장 소)	1(1-1)	승 강 기 고 유 번 호	2221-450
형 식 / 종 류	권상식/VVVF/장애인용	운행구간(운행층수)	1-3(3)
제 조 업 체	동원엘리베이터(주)	유 지 관 리 업 체	국제승강기공사(주)
구 동 기 공 간	MRL	적 재 하 중	1,150 kg
정 격 속 도	1 m/s	매다는장치의지름/두께	10 mm
추락방지안전장치	점차작동형	매다는장치의가닥수	5 가닥

□ 항목별 검사결과

항목	주요내용	결과	항목	주요내용	결과
1.1	기본제원	적합	1.2	기계류 공간	적합
1.3	승강로	적합	1.4	카, 운전 및 접근허용	적합
1.5	매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상	적합	1.6	안전회로	적합
1.7	카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호	적합	1.8	주행성능 측정	적합
1.9	전기적 보호	적합	1.10	장애인용 엘리베이터 추가 요건	적합
1.11	소방구조용 엘리베이터 추가요건	해당없음	1.12	피난용 엘리베이터 추가요건	해당없음
1.13	엘리베이터를 구성하는 승강기부품의 상태	적합	1.14	그 밖의 표시 등	적합
1.15	자체점검의 확인	적합			

□ 검사실시정보

※ 부적합 사항은 검사성적서 바로가기(QR코드)를 통해서 확인 가능합니다.

검 사 중 류	정기	관 할 검 사 기 관	안산지사
검 사 실 시 일	2025.12.15	판 정 결 과	합격
검 사 자	윤상록	검사유효기간(보완기간)	2025.12.04 ~ 2026.12.03

화살표 방향으로
합격증명서를 떼어주세요.

승강기 검사합격증명서

발 행 번 호 : 제 4025 - 2 - 2025 - 42603198 - 1 호

검 사 구 분 : 정기검사

건 물 명 칭 : 보노마루 소공연장

승강기 종류 : 장애인용 (설치호기: 1호기 (1-1))

소 재 지 : 경기도 안산시 상록구 본오로 182

검 사 자 : 윤상록, 김기원

대 행 기 관 : 한국승강기안전공단이사장

다음 검사신청은 2026년 12월 03일까지 해야 합니다.

승강기번호
2221-450

2025년 12월 15일

행정안전부장관

직인